



التاريخ الثلاثاء 18 يونيو 2024

عزيزي المقيم،

تحديث سكان Barton House - نظام إنذار الحريق

بعد التنشيط الخاطئ لإنذار الحريق يوم الخميس 13 يونيو في Barton House, Bristol City Council في الموقع لمواصلة التحقيقات في السبب.

تم تحديد كاشف الحرارة المعيب داخل نظام إنذار الحريق كسبب للتنشيط الخاطئ. تم عزل كاشف الحرارة هذا عن النظام، مما يعني أن نظام إنذار الحريق لا يزال يعمل بشكل صحيح بينما يعمل المقاولون على استبداله. كما أكمل المقاولون الأعمال لحل مشكلة في أجهزة الإنذار.

أصدر المقاولون الذين يعملون على النظام الآن شهادة توضح تفاصيل الإصلاحات التي تم إجراؤها وأن نظام إنذار الحريق قد تم اختباره ويعمل بشكل صحيح مرة أخرى.

الآن بعد أن تلقينا هذه الشهادة، يمكننا أن نكون على ثقة من أن نظام الإنذار يعمل كما ينبغي وأنه لم تعد هناك حاجة لدوريات Waking Watch المؤقتة. ستتم إزالة Waking Watch من المبنى في الساعة 8 مساءً يوم الأربعاء 19 يونيو.

نود أن نشكر السكان على صبرهم وتعاونهم خلال الأيام القليلة الماضية ونود أن نعتذر عن أي إزعاج أو قلق. يرجى التأكد من أن نظام إنذار الحريق يعمل بشكل صحيح وسيتم إعادة الكاشف البديل إلى النظام فور تنبئته.

يرجى تذكر أن أي تنشيط لإنذار الحريق يجب التعامل معه على أنه تنبيه حقيقي للإخلاء. في حالة إطلاق الإنذار، يجب التعامل مع هذا كحالة طارئة، والحفاظ على الهدوء وإخلاء المبنى على الفور. إذا كان هناك حريق في شقتك أو في أي مكان آخر في المبنى، يجب عليك الخروج. سيتم إخطار وحدة Bristol City Council's Emergency Control، وسيتم توجيه Avon Fire and Rescue للحضور عند تنشيط الإنذار.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو ترغب في التحدث إلى Housing Officer الخاص بك، فاتصل Citizen Services Centre على 01179222200، حدد الخيار 2، ثم الخيار 3. خطوط الهاتف مفتوحة من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً، وتغلق من الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا حتى 1.30 مساءً. لحالات الطوارئ فقط، من الساعة 6 مساءً حتى 8:30 صباحًا، يمكنك الاتصال على الرقم خارج ساعات العمل: 01179222050. يمكنك أيضًا إرسال بريد إلكتروني إلى estates@bristol.gov.uk أو bartonhouse@bristol.gov.uk.

مع خالص التقدير،

John Smith, Executive Director, Growth and Regeneration

إخلاء المسؤولية

تم توفير هذه الترجمة من قبل خدمة الترجمة الآلية الرقمية، ويوافق المجلس على أن هذا يمكن أن يؤدي إلى بعض أخطاء الترجمة الخارجة عن سيطرة السلطة المحلية ولا يتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء في الترجمة. إذا كنت ترغب في مناقشة محتوى هذه المراسلات أو تعتقد أن هناك أي أخطاء في الترجمة يرجى الاتصال 01179036400.